

Паспорт качества № 477 от «18» 06 2019г.
кирпич керамический полнотелый М100 ГОСТ 530-2012

Количество кирпича	5,76 т.шт
Предел прочности при сжатии	11,0 МПа
Предел прочности при изгибе	2,4 МПа
Водопоглощение	13,2 %
Плотность	1,5 г/см
Морозостойкость	F35

Начальник ОТК



К.А. Лешуков