



Изготовитель, адрес

ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»

669401 Россия, Иркутская область, Нукутский район,
п. Новонукутский, ул. Ленина, 9

Грузополучатель, адрес

№ транспортного средства

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 447 № партии 447 К-во, м² 42600

Наименование товара	Дата изготовления
Гипсовая строительная плита ГСП типа Н2 ПЛУК 12,5-1200-2500	18/19.11.2020 г.

Технические характеристики соответствуют ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

Наименование показателей		Норма	Факт
1	Предельные отклонения от номинальных размеров, мм	длина 0; -5 мм, ширина 0; -4 мм, толщина $\pm 0,5$ мм	соотв.
2	Разрушающая нагрузка, N	прод. > 550	более 550
		попереч. > 210	более 210
3	Прогиб, мм	прод. не регламен.	-
		попереч. не регламен.	-
4	Масса 1 м ² листа, кг	не регламен.	8,86
5	Объемное водопоглощение, %	<10	менее 10
6	Поверхностное водопоглощение, %	220	соотв.
7	Стойкость гипсового сердечника воздействию открытого пламени, мин	не регламен.	-
8	Плотность, кг/м ³	не регламен.	-
9	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	≤ 370	16 $\pm$ 12

Лаборант службы качества

Арботнеева Н.В



19

ноября 2020 г.