

	ООО "Хенкель Рус" Группа контроля качества Паспорт качества		РФ, 433390, Ульяновская область, Сенгилеевский район, село Тушна, Эстонское поле, стр. 1
	№ 8	от 27.01.2021	

Наименование продукции: Смесь сухая затирочная CG2 WA Ceresit CE33, ГОСТ Р 58271-2018
 натура

Номер(а) партии: 3418 - 3419

Завод: ЗР

Объем партии: 8 600 кг

Дата производства: 02.11.2020

Соответствие требованиям: ГОСТ Р 58271-2018 "Смеси сухие затирочные. Технические условия"

Декларация о соответствии ГОСТ: РОСС RU Д-РУ.АЕ83.В.00143/20 от 04.02.2020

Наименование показателя	Единица измерения	Нормируемое значение	Результат испытания	Метод испытаний
Сухая смесь				
Удельная эффективность естественных радионуклидов	Бк/кг	не более 370	менее 370	ГОСТ 30180
Влажность сухой смеси	%	не более 0,5	0,2	ГОСТ 8735
М.д. остатка на сите 1,0 мм	%	не более 1,0	0,0	ГОСТ 8735
Растворная смесь				
Сохраняемость первоначальной подвижности	мин	не менее 40	40,0	ГОСТ Р 58277
Водоудерживающая способность	%	не менее 95,0	98,9	ГОСТ Р 58277
Время конца схватывания	мин	не более 720	310	ГОСТ 30744
Затвердевший раствор				
Предел прочности на растяжение при изгибе	МПа	не менее 3,5	4,3	ГОСТ Р 58277
Предел прочности при сжатии	МПа	не менее 15,0	15,2	ГОСТ Р 58277
Деформация усадки	мм / м	не более 2,5	1,62	ГОСТ 24544
Истираемость	мм ³	не более 800	менее 800	ГОСТ Р 58271
Капиллярное водопоглощение через 30 мин	г	не более 2,0	менее 2	ГОСТ Р 59271
Капиллярное водопоглощение через 240 мин	г	не более 5,0	менее 5	ГОСТ Р 59271
Группа горючести	-	НГ	НГ	ГОСТ 30244

Копирование и частичная перепечатка документа о качестве без разрешения ООО "Хенкель Рус" запрещена.

Начальник ЛКК:



Коленденко А.А.



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001