



ООО "Геркулес-Сибирь"  
Новосибирск, улица Электровозная, д.  
1  
<http://www.gerkules.ru>

Паспорт качества №238/00902

Шпатлевка Финишная Геркулес GT-53 18кг

ТУ 5745-009-49720964-2005 Сухие строительные смеси. Шпатлевки, затирки.

Дата изготовления: 26.08.2021  
Смена Ночная смена

Партия: 26-08-2021/Н  
Масса: 4 608 кг

| № п/п | Наименование показателя               | Обозначение НД на метод испытания | Нормативное значение | Фактическое значение |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | Остаток на сите №0,14, %              | ТУ<br>5745-009-49720964-2005      | < 100                | 0,31                 |
| 2     | Остаток на сите №0,3, %               | ТУ<br>5745-009-49720964-2005      | < 0,03               | 0,00                 |
| 3     | Расход воды, л/кг                     | ТУ<br>5745-009-49720964-2005      | 0,4 ... 0,5          | 0,40                 |
| 4     | Цвет                                  | ТУ<br>5745-009-49720964-2005      | Белый                | Белый                |
| 5     | Адгезия к минеральному основанию, МПа | ТУ<br>5745-009-49720964-2005      | > 0,5                | 0,60                 |

**Заключение:**

Данная продукция соответствует требованиям: ТУ 5745-009-49720964-2005 Сухие строительные смеси. Шпатлевки, затирки.  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору по решению комиссии таможенного союза.

Экспертное заключение №Эффективная удельная активность природных радионуклидов, не более 370 Бк/кг

Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.01.34.015.Е.001590.07.15 от 20.07.2015

Сертификат соответствия №РСК RU.ПР.00182 от 26.12.2018 по 25.12.2021

Орг. по сертификации ООО "Сибкадемсертификация" РСК RU.ОС.0002 от 16.11.2017



Кадоркин Д.А./